



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.45377

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ГРАВИС», Адрес: Россия, 121596, г. Москва, Можайский р-н, ул Горбунова, д 2 стр 3, помещ 35, ИНН: 7722765330, ОГРН: 5117746067137, телефон: 8 (495) 280-34-85, электронная почта: info@gravis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ГРАВИС», Адрес: Россия, 121596, г. Москва, Можайский р-н, ул Горбунова, д 2 стр 3, помещ 35, ИНН: 7722765330, ОГРН: 5117746067137, телефон: 8 (495) 280-34-85, электронная почта: info@gravis.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115 91, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11й/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress_reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитаций № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Панели и кассеты алюмокомпозитные с наполнением из полиэтилена высокого давления на композитной основе с антипереном, толщиной от 2 до 4 мм, марок «ALTEC A2», выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-38211745-2022. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 5.3;
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 п. 5.1;
токсичность продуктов горения – группа Т1 по
ГОСТ 12.1.044; дымообразующая способность – Д1 по
ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.16; распространение пламени – РП1
по ГОСТ 30444. Класс пожарной опасности строительных
материалов КМ1

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) № 40876-ПРГ/ПБ- 23от. 26.12.2023
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32079.04СПБ1. ИЛ15от 2022-1.2-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации, в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.12.2023 по 26.12.2026



Руководитель органа

подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации