



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.49385

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ГРАВИС», Адрес: Россия, 121596, г Москва, Можайский р-н, ул Горбунова, д 2 стр 3, помещ 35, ИНН: 7722765330, ОГРН: 5117746067137, телефон: 8 (495) 280-34-85, электронная почта: info@gravis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ГРАВИС», Адрес: Россия, 121596, г Москва, Можайский р-н, ул Горбунова, д 2 стр 3, помещ 35, ИНН: 7722765330, ОГРН: 5117746067137, телефон: 8 (495) 280-34-85, электронная почта: info@gravis.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдávшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Панели и кассеты стальные покрытием на основе полиэтилентерефталата (PET) с наполнением из полиэтилена высокого давления на композитной основе с антипереном с, толщиной от 2 до 4 мм, марок «ALTEC ST», выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-38211745-2022. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.000

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 5.3;
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 п. 5.1; токсичность продуктов горения – группа Т1 12.1.044-89; дымообразующая способность – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89. распространение пламени – РП1 по ГОСТ 30444. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №44678-ПРГ/ПБ-24 от 15.03.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.03.2024 по 17.03.2027



Руководитель органа

подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации